

# 特定屋外貯蔵タンクの水張試験の合理化の評価に係る技術援助の実施細則

平成 31 年 4 月 22 日危保細則第 6 号  
最終改正 令和 8 年 4 月 7 日危保細則第 7 号

## 第 1 目的

この細則は、危険物保安技術協会（以下「協会」という。）が特定屋外貯蔵タンクを保有する事業者等の依頼を受けて実施する特定屋外貯蔵タンクの水張試験の合理化の評価に係る技術援助（以下「技術援助」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

## 第 2 技術援助の内容

実施する技術援助の内容は、次のとおりとする。

### (1) 補修溶接の要件に係る評価

補修に用いる溶接の方法や、補修した箇所の亀裂や漏れの有無等について確認する。

### (2) タンクの要件に係る評価

タンクの本体及び基礎の有害な変形の有無を確認する。

### (3) タンクを危険物で満たした場合の応力の影響に係る評価

日本溶接協会規格 WES2805 に基づいた、溶接継手のぜい性破壊発生及び疲労亀裂進展に対する欠陥の評価を実施する。

## 第 3 技術援助の手続き等

- 1 技術援助を受けようとする者（以下「委託者」という。）は、様式第 1 の「技術援助委託書」（以下「委託書」という。）に、特定屋外貯蔵タンクの水張試験の合理化の評価に係る設計図書等の資料（以下「設計図書等」という。）一部を添えて、協会に提出するものとする。
- 2 協会は、委託書の内容を確認のうえ、様式第 2 により技術援助契約書を二通作成し、捺印のうえ、委託者に送付するものとする。
- 3 委託者は、前項により送付された契約書に捺印のうえ、二通のうちの一通を協会に返送するとともに、危険物保安技術協会技術援助等実施規程第 4 条に定める受託料を協会の指定する口座に振り込むものとする。

## 第 4 報告

協会は、技術援助が終了したときは、委託者に対し様式第 3 の報告書により報告を行うものとする。

附 則

この細則は、令和元年5月1日から実施する。

附 則（令和3年10月20日危保細則第5号）

この細則は、令和3年12月1日から実施する。

附 則（令和8年4月7日危保細則第7号）

この細則は、令和8年5月1日から実施する。

# 技術援助委託書

\* 契約番号

年 月 日

危険物保安技術協会

理事長 殿

会社名； \_\_\_\_\_

所在地； \_\_\_\_\_

代表者名； \_\_\_\_\_

下記により、技術援助について委託します。

設置者	所在地				
	氏名	電話番号；			
設置場所					
タンクの呼称又は番号					
タンク容量					
設置の許可年月日及び許可番号					
設置の完成検査年月日及び検査番号					
所轄消防本部等					
希望契約期間		契約日 ~ 年 月 日 まで			
技術援助項目		特定屋外貯蔵タンクの水張試験の合理化の評価に係る技術援助			
連絡先	契約書	担当者名	担当部署名	事業所名	電話番号
		電子メールアドレス			
	住所	〒			
	請求書	担当者名	担当部署名	事業所名	電話番号
電子メールアドレス					
住所		〒			
* 手数料		* 消費税	* 合計	* 受付欄	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 委託書はタンク1基ごとに作成すること。
  - \*印の欄は記入しないこと。

## 技術援助契約書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">契約番号</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">—</td> </tr> </table>	契約番号	—							
契約番号	—									
<p>甲と乙は、特定屋外貯蔵タンクの水張試験の合理化の評価に係る技術援助について、 年 月 日付け「技術援助委託書」に基づき、下記の通り契約を締結する。</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p>所在地 ;</p> <p>(甲) 危険物保安技術協会</p> <p>代表者 ; 理事長 印</p> <p>所在地 ;</p> <p>(乙)</p> <p>代表者 ; 印</p>										
契約期間	契約日 ~ 年 月 日 まで									
契約内容	特定屋外貯蔵タンクの水張試験の合理化の評価に係る技術援助									
受託料	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">手数料</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">円</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>消費税</td> <td style="text-align: right;">円</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> </table>	手数料	円		消費税	円	合計			円
手数料	円									
消費税	円	合計								
		円								

備考 この契約に定めない事項及び疑義のある事項については、別途甲乙協議して定めるものとする

様式第3

特定屋外貯蔵タンクの水張試験の合理化の評価に係る  
技術援助報告書

年 月 日			
殿			
危険物保安技術協会 理事長			
契約番号及び契約年月日	第 一 号	年 月 日	
設置許可番号及び設置許可年月日	第 一 号	年 月 日	
契約に係る特定屋外タンク 貯蔵所の設置場所		タンク 番号	( kl)
技術援助の結果を下記のとおり報告します。			
記			