


# KHKからの お知らせ

## 地下タンク及びタンク室等の構造・設備に係る評価業務




土木審査部

### ■ タンク室が深い位置に設置される計画ではありませんか？

地下タンク貯蔵所に係る技術基準は、平成17年に性能規定の導入が図られたことから、許可・検査等の事務の効率化を確保する観点から一般的な構造例（以下「例示基準」という。）が、平成18年消防危第112号通知で示されました。

例示基準は、タンク本体を横置き円筒型を想定し、かつ、タンク室は地表面に近い、浅い位置に埋設されることを前提に示されたものです。

タンク室上部に地下空間（以下「上部空間室」という。）がある場合、上部空間室の高さ分だけ、地中深くに設置されることとなります。このような場合、受ける外力（土圧・水圧）が大きくなり、例示基準では構造上、基準に適合しないケースがあるため、「個別に」、構造上の安全性を確認する必要があります。



### ■ 部材（鉄筋・コンクリート）の許容応力度は、消防法令に基づいていますか？

消防法令における許容応力度（鉄筋の引張応力度・コンクリートの圧縮応力度）は、危告示第4条の50に規定されています。

**消防法令と建築系の基準**における許容応力度の違いについて、鉄筋は規格「SD295」を、コンクリートは設計基準強度「 $24\text{N/mm}^2$ 」を例にして下表に示しますが、建築系の基準と比較して、**消防法令の方が厳しい基準（小さな値）**となっています。

建築系の設計者が建築系の基準の許容応力度を適用しているケースが見受けられます。

常時/地震時	常時		地震時			
	法令	消防法令	建築系の基準	消防法令		
許容引張応力度 (鉄筋)	177	<	195	266	<	295
許容圧縮応力度 (コンクリート)	8	=	8	12	<	16

※ 鉄筋は規格SD295の場合

※ コンクリートは設計基準強度 $24\text{N/mm}^2$ の場合

## ■ 本評価業務を活用しませんか？

前述したように、許容応力度を間違って設定（建築系の基準を適用）すると、構造計算のやり直しのみならず、躯体断面寸法の変更や鉄筋の径や配置の変更が生じる可能性があります。

当協会では、上部空間室を有するタンク室等、消防法令で想定されていない構造の地下タンク貯蔵所に対して個別に、かつ、適切に評価して、その結果を「評価結果通知書」の形で報告致します。

当該評価業務を活用することにより、消防本部が行う許可までの事務の効率化も期待できます。

是非、当該評価業務の活用をご検討ください。


## ■ R6年度受託実績

本評価業務に係る今年度の受託実績（2月末現在）の件数を下表に示します。

なお、都道府県別にみると、東京都13件、北海道4件、宮城県1件、神奈川県5件、京都府2件、愛知県1件となっております。

R6年度受託実績件数（2月末現在）

	縦置き	横置き	小判型等	変更	合計
R6年度	1 件	19 件	0 件	6 件	26 件



### 【お問い合わせ先】

危険物保安技術協会 土木審査部  
TEL 03-3436-2354