

令和 8 年 2 月 2 日
危険物保安技術協会

危険物関連設備等の性能評価結果の撤回について

今般、当協会が危険物関連設備等の性能評価にて評価した、危評第 0093 号 地下埋設用フレキシブル配管（U P P システム配管）について、申請者である A R I D トレーディング株式会社が、性能評価書に記載した定期性能調査を受けていない期間（直近の定期性能調査実施日の翌日（令和 4 年 5 月 11 日）以降）に当該性能評価品を危険物施設用の配管と知りながら販売したこと、及び販売した事実がありながら、販売していない旨記載した定期性能調査延期届を提出したこと、並びに自らは当該配管の施工管理をしなかったことを確認しました。

このため、当協会は、申請者に対し、危評第 0093 号の評価結果の撤回を通知しましたので、お知らせします。

申請者：A R I D トレーディング株式会社
製品名：地下埋設用フレキシブル配管（U P P システム配管）
評価番号：危評第 0093 号
評価年月日：令和 3 年 5 月 19 日
最終の定期性能調査実施日：令和 4 年 5 月 10 日
性能評価結果の撤回年月日：令和 4 年 5 月 11 日
撤回通知年月日：令和 8 年 1 月 5 日

◎危険物関連設備等の性能評価とは

危険物関連設備等については、新技術等の活用により新たに開発されたものなど、その使用目的に照らし、火災予防上又は消火活動上有効なものであることが明確に判断できないものがあります。

当協会では、技術進歩に適正に対応し、合理的な保安対策の推進に資するため、申請のあつたこれらの設備について、学識経験者等で構成される「性能評価委員会」にも諮り、「危険物関連設備等の性能評価」を行っています。

◎性能評価書とは

当協会で性能評価を受け、適合と認められた危険物関連設備等についての概要、設置方法、付帯条件、留意事項等を記載した書類です。

◎定期性能調査とは

継続して製品を供給する場合に、理事長が定める時期ごとに実施される調査のことです。

危険物保安技術協会
業務第一課 工藤、本間
電話 03-3436-2353
FAX 03-3436-2251